

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
 благополучия человека  
 Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350078, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1/61/1.  
 Телефон, факс: (8612) 267-34-02; 267-33-98.

Аттестат аккредитации  
 РОСС RU.0001.512230

E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
 Место проведения испытаний:

353240 Краснодарский край  
 ст. Северская, ул. Ильская, 7А  
 телефон: 2-14-43, факс 8(266)-2-14-43



Утверждаю:  
 ВрИО Руководитель ИЛЦ

*А.Е. Проценко*  
 \_\_\_\_\_ Проценко А.Е.  
 Подпись ФИО

22.10.2024

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ  
 параметров освещенности  
 № 03/02/6895-6904/02 от 22.10.2024г.**

|   |  |
|---|--|
| Заказчик:   | ГКУ СО КК «Северский реабилитационный центр»   |
| Юридический адрес заказчика:                                | Краснодарский край, Северский район, пгт Черноморский, ул. Гоголя, 10  |
| Фактический адрес проведения измерений:                     | Краснодарский край, Северский район, пгт Черноморский, ул. Гоголя, 10 ГКУ СО КК «Северский реабилитационный центр»                             |
| Дата и время проведения измерений:                          | 22.10.2024г. с 8-00  |
| НД, в соответствии с которым проводились измерения          | Руководство по эксплуатации «ТКА-Люкс»   |
| НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных измерений: | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Основание для проведения исследований:                      | Заявление  |

**Сведения об используемых средствах измерений:**

| Наименование                        | Зав.№     | Свидетельство о поверке    |               |                  |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------|
|                                     |           | Номер                      | Дата выдачи   | Действительно до |
| Люксметр "ТКА-Люкс"                 | 338434    | С-АУ/22-12-2023/304206974  | 22.12.2023 г. | 21.12.2024 г.    |
| Дальномер лазерный Bosch GLM 250 VF | 904337826 | С-ДЮП/14-11-2023/294411655 | 14.11.2023 г. | 13.11.2024 г.    |
| Мультиметр цифровой RGK DM-10       | 24011869  | С-ДРШ/31-05-2024/343583181 | 31.05.2024г.  | 30.05.2026г.     |




**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:**

| № п-п                          | Место измерения, наименование рабочей поверхности   | Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) - высота от пола, м | Время суток проведения измерений | Система освещения (комбинированная, общая) | Тип (люминесцентная, накаливания и тип, марка лампы) | Освещенность, Лк ± расширенная неопределенность | Освещенность, Лк (среднее) ± расширенная неопределенность | Нормируемая, Лк | Коэффициент пульсации ± расширенная неопределенность, % | Коэффициент пульсации (среднее) ± расширенная неопределенность, % | Нормируемый коэффициент пульсации, % | При боковом освещении   |                       |                        |                      |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|---|-----------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---|---|---|
|                                |   |   |                                  |  |  |   |   |                 |   |   |                                      | Освещ. внутри помещений | Наружная освещенность | КЕО (среднее значение) | Допустимое по нормам |   |   |   |
| <b>Группа старшая, игровая</b> |   |   |                                  |  |  |   |   |                 |   |   |                                      |                         |                       |                        |                      |   |   |   |
| 6895                           | В центре помещения под светильниками                | Г-0,0   | 8-00                             | Общ.                                       | СД   | 500,0 ± 50,6                                    | -   | -               | -   | -   | -                                    | -                       | -                     | -                      | -                    | - | - | - |
| 6896                           | Между светильниками и их рядами                     | Г-0,0   | 8-01                             | Общ.                                       | СД   | 502,0 ± 51,8                                    | -   | -               | -   | -   | -                                    | -                       | -                     | -                      | -                    | - | - | - |
| 6897                           | У стены на расстоянии 0,15L*, не более 1 м от стены | Г-0,0   | 8-02                             | Общ.                                       | СД   | 430,3 ± 52,4                                    | -   | -               | -   | -   | -                                    | -                       | -                     | -                      | -                    | - | - | - |
| 6898                           | У стены на расстоянии 0,20L*, не более 1 м от стены | Г-0,0   | 8-03                             | Общ.                                       | СД   | 432,3 ± 53,6                                    | -   | -               | -   | -   | -                                    | -                       | -                     | -                      | -                    | - | - | - |
| 6899                           | У стены на расстоянии 0,25L*, не более 1 м от стены | Г-0,0   | 8-04                             | Общ.                                       | СД   | 438,7 ± 52,4                                    | -   | -               | -   | -   | -                                    | -                       | -                     | -                      | -                    | - | - | - |

Группа младшая ,игровая

| 6900 | В центре помещения под светильниками                 | Г-0,0 | 8-07 | Общ. | СД | 408,3 ± 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-------|------|------|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |       |      |      |    |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6901 | Между светильниками и их рядами                      | Г-0,0 | 8-08 | Общ. | СД | 407,7 ± 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6902 | У стены на расстоянии 0,15L*, не более 1 м от стены  | Г-0,0 | 8-09 | Общ. | СД | 404,7 ± 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6903 | У стены на расстоянии 0,20 L*, не более 1 м от стены | Г-0,0 | 8-10 | Общ. | СД | 406,0 ± 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6904 | У стены на расстоянии 0,25 L*, не более 1 м от стены | Г-0,0 | 8-11 | Общ. | СД | 404,7 ± 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напряжение в сети: Перед замерами-220,1В После замеров-220,0В

|   |   |   |
|---|---|---|
| ФИО, Должность сотрудника, проводившего измерения | <br>подпись   | Полещук О.А. химик- эксперт<br>(ФИО, должность) |
| Заведующий лабораторией                           | <br>подпись  | Хацкевич И.В.<br>ФИО                            |
| Лицо, ответственное за оформление протокола       | <br>подпись   | Полещук О.А. химик- эксперт<br>(ФИО, должность) |
| Дополнительные сведения:                          | L* - расстояние между рядами светильников. Выбор точек, в которых выполнялись измерения, проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». |   |
| Комментарий:                                      | нет   |   |

Конец протокола